



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00975/24

Серия RU № 0558051



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ»

место нахождения 195248, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.30, К.8, ОГРН 5067847567838, телефон +7 812 972 50 44, e-mail: info@ritm.ru, адрес места осуществления деятельности 192249, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 37 К. 2 ЛИТЕРА А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ»

место нахождения 195248, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.30, К.8, ОГРН 5067847567838, телефон +7 812 972 50 44, e-mail: info@ritm.ru, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 192249, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 37 К. 2 ЛИТЕРА А

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приёмно-контрольный пожарный «Мега», РМДЦ.425529.080 ТУ «Прибор приёмно-контрольный пожарный «Мега». Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0976ТР выдан 25.12.2024
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16706 от 12.03.2024
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Гурьянова Наталья Николаевна, Жуков Пётр Валерьевич.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7 пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.4, 7.5, 7.6.1.1 - 7.6.1.14, 7.6.1.15 (а), 7.6.1.16, 7.6.2, 7.6.4, 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 07.03.2024 (дата изготовления образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2024 ПО 26.12.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)



МЧС России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
(ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)

Адреса мест осуществления деятельности: мкр. ВНИИПО, 12, г. Балашиха, Московская область;
ул. Полигонная, с. Нижняя Павловка, Оренбургский район, Оренбургская область.

Телефон 8(495)521-23-33, E-mail: vniipo@vniipo.ru

Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21MЧ01



RA.RU.21MЧ01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛ НИЦ ПТ и СП
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Р.А. Емельянов

25 декабря 2024 г.



Признана Российским
Морским регистром судоходства

Свидетельство о признании
№ 20.03968.120



Признана Российским
Речным регистром

Свидетельство о признании
№ 001.553



ОТЧЁТ №

0976ТР

о сертификационных испытаниях

прибора приемно-контрольного пожарного
«Mega»

Балашиха 2024 г.

1 Сведения о лаборатории

Наименование лаборатории: «Испытательная лаборатория научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21MЧ01

Адреса осуществления деятельности лаборатории: мкр. ВНИИПО, д. 12 Балашиха, Московская область; ул. Полигонная, с. Нижняя Павловка, Оренбургский район, Оренбургская область.

Номер телефона: +7 (495) 521-97-47; +7 (495) 521-23-33

E-mail: vniipo@vniipo.ru

2 Наименование и адрес заказчика

Наименование заказчика: Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10ЧС13

Адрес заказчика: мкр. ВНИИПО, д. 12, Балашиха, Московская область, 143903, Россия.

Номер телефона: +7 (495) 521-54-33

Адрес электронной почты: pojtest@vniipo.ru

3 Основание для проведения испытаний

Испытания проводили в соответствии с поручением на проведение сертификационных испытаний № 16706 от 28 сентября 2023 года.

4 Характеристика и идентификация объекта испытаний

Объектом испытаний являются прибор приемно-контрольный пожарный «Mega» (РМДЦ.425529.080 ТУ) в составе:

- контрольная панель прибора приемно-контрольного пожарного «Mega» (КП ППКП «Mega»);
- пульт индикации и управления прибора приемно-контрольного пожарного «Mega» (ПИУ ППКП «Mega»).

(далее все вместе - прибор), предназначенный для работы в составе систем противопожарной защиты на объектах различного назначения.

